ООО «АЙТЕЯ»

Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 77Б, оф. 504
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 90
ОГРН: 1095406043072

тел.: **(383) 309-29-02, 309-29-04, 309-29-05**
e-mail: aist@linecross.ru
сайты: linecross.ru, aistsoft.ru

Пресс-релиз по обновлению программ Line от 19.11.2026

Выпущен дистрибутив (сборка 17):

LineLoad 3.0.0.17
LineMech 6.0.0.17
LineCross 6.0.0.17
LineMount 7.0.1.17
Дополнительная активация (перерегистрация) не требуется. Ставится поверх.

Что нового?

Все программы:

По просьбе пользователей увеличена точность ввода/вывода данных - десятичная запятая на порядок в температурах климата, два порядка в тяжениях/напряжениях и др..
Стабилизирован пересчёт при переходе напряжение/тяжение. При вводе или изменении данных одного из параметров происходит пересчёт другого, смежного ему.
Справочник проводов, кабелей, тросов обновлён. Добавлено поле "Материал" в справочник. Это нужно для правильного задания расчёта гасителей вибрации в модуле **LineMount.** ОКГТ отнесены по своей функции к тросам в рубриках справочника. Красным цветом выделены в справочнике данные, в которых не установлен элемент линии и/или материал. Элемент линии: провод, кабель, трос - используется для вывода габаритной ведомости и задания расчёта гасителей вибрации. Материал нужен для расчёта гасителей вибрации и определении (подсказки) процентной перетяжки с учётом последующей вытяжки.
Увеличена точность данных при выводе расчётов на порядок по просьбе пользователей.
Формы вывода в таблицы *.xlsx обновлены.
Руководства, инструкции, справки.

LineCross
По просьбе пользователей доработан вывод, формат и подписи в чертеже пересечения. Добавлены поля номеров опор.

LineMount
Справочник опор для габаритной ведомости, соединение данных между разными пользовательскими справочниками.
Механизм оптимального визирования, чтобы не было лишних повторов внутри анкерного пролёта.
Сервис подсказки соответствия по материалу для процентной перетяжки в момент монтажа при активации - флажок (учёт последующей вытяжки).
Расчёт гасителей вибрации. Добавлен тип ГВ производства ЗАО "МЗВА" по инструкции ГВ РЭ-2013.
Автоматически из справочника проводов выбирается элемент линии (провод, ОКСН, трос, ОКГТ), материал и соотношение А/С, если оно задано в наименовании проводов. Сделана проверка определения категории местности и соответствие типу местности по ПУЭ7.
Для проводов и тросов добавлен признак с учётом протектора (это влияет на расстановку гасителей). Для проводов АЖС добавлен признак (альтернативный расчёт) "Установка гасителей попарно" (тяжёлый и лёгкий гасители с каждой стороны). Для ОКСН при выборе гасителей типа ГВ учёт (ввод поля) массы протектора.

ООО «АЙТЕЯ»

Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 77Б, оф. 504
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 90
ОГРН: 1095406043072

тел.: **(383) 309-29-02, 309-29-04, 309-29-05**
e-mail: aist@linecross.ru
сайты: linecross.ru, aistsoft.ru

В плане в следующее обновление - улучшить сервисы по расчёту гасителей для массовых изменений при наличии множества участков в одном проекте. Все вопросы и пожелания присылайте на support@linecross.ru

Благодарим за обратную связь!

Руководитель отдела обработки информации  Лазарева М.В.